

**DECKENEINBAU-LAUTSPRECHER
CEILING-SPEAKER****DLS-265-DC-II-WEGE-30W/EN5424****Technische Daten:**

Lautsprecher:
Leistungsaufnahme:
Übertragungsbereich:
EN-Empfindlichkeit 1W/4M:
Schalldruck max 30W/4M:
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4kHz):
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4kHz):
Maße:
Deckenausschnitt:
Geeignete Deckenstärke:
Gewicht:
Material:
Farbe:

DLS-265-DC-II-WEGE-30W/EN5424
8"- 2-Wege-System
2x 100V-30-20-10-6-3W
70-20.000 Hz
76 dB (1x) / 82 dB (2x)
88 dB (1x) / 94 dB (2x)
99 dB (2,5/3/4/5 kHz)
112,5 dB (4 kHz)
180°/180°/73°/51°
180°/180°/73°/51°
265 mm x 145 mm mit FT
240 mm
1mm – 35mm
ca. 2,7 Kg mit FT
Metall
RAL 9010 / opt. RAL Classic

**Technical Data:**

Loudspeaker:
Power-Consumption:
Frequency-Range:
EN-Sensitivity 1W/4M:
SPL max 30W/4M:
SPL 1W/1M max. EASE/Ulysses:
SPL 30W/1M max. EASE/Ulysses:
Radiation H (0,5/1/2/4kHz):
Radiation V (0,5/1/2/4kHz):
Dimensions:
Ceiling Cut-Out:
Suitable slab thickness:
Weight:
Material:
Colour:

DLS-265-DC-II-WEGE-30W/EN5424
8"- 2-way-system
2x 100V-30-20-10-6-3W
70-20.000 Hz
76 dB (1x) / 82 dB (2x)
88 dB (1x) / 94 dB (2x)
99 dB (2,5/3/4/5 kHz)
112,5 dB (4 kHz)
180°/180°/73°/51°
180°/180°/73°/51°
265 mm x 145 mm with firedome
240 mm
1mm – 35mm
ca. 2,7 Kg with firedome
Metal
RAL 9010 / opt. RAL Classic

BESTELL-NR.: DLS-265-DC-II-WEGE-30W/EN5424
ARTIKEL-NR.: 01-07-0034
ZERTIFIKATS-NR.: 1293-CPR-0447

ORDER-NO.: DLS-265-DC-II-WEGE-30W/EN5424
ITEM-NO.: 01-07-0034
CERTIFICATE-NO.: 1293-CPR-0447

Stand 01.01.22



1293

ELKO-SCHMID GmbH & Co.KG,
Glauchauer Str. 30, D-08058 Zwickau

14

DoP: 498058129314-ICS-PN-0003

EN 54-24

Lautsprecher für
Sprachalarmierungssysteme in
Brandmeldeanlagen für Gebäude

DLS-265-DC-II-WEGE-30W/EN5424

Vorgesehene Option:
TYP A



Montageanleitung:

1. Bitte überprüfen Sie vor Einbau, ob eine ausreichende Tragfähigkeit der Decke gegeben ist.
2. Lösen die Sicherungs-Schraube.
3. Entnehmen Sie das Innen-Gitter mit Lautsprecher und Trafo durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn aus dem Einbauring.
4. Schieben Sie den Einbauring mit den arretierten Federn voraus in die 240-mm-Öffnung der Decke.
5. Durch Lösen der Federn aus der Arretierung befestigen Sie den Außenring.
6. Die Federn vorsichtig aushängen, langsam nach unten führen und nicht schnappen lassen, um die Gefahr einer Deckenbeschädigung und mögliche Verletzungsrisiken auszuschließen.
7. Führen Sie das Kabel durch den Feuertopf und schieben Sie den Feuertopf mit der geschlossenen Seite voraus in den Einbauring.
8. Verbinden Sie Ihr Leitungskabel mit der Steckklemme des Lautsprechers. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Beachten Sie außerdem, dass keine ab-isolierten Stellen offen liegen!
9. Drehen Sie danach das Innengitter im Uhrzeigersinn, bis der Bajonett-Verschluss vollständig eingerastet ist.
10. Arretieren Sie die Sicherungs-Schraube.
11. Bei Verwendung unter EN-54-24-Normierung, ist ein Einsatz ohne Feuertopf nicht gestattet.

Mounting Instruction:

1. Before installation, please check whether the ceiling has sufficient load-bearing capacity.
2. Take off the safety-screw.
3. Separate the inner-grill with speaker and transformer from the mounting-ring by rotating it anti-clockwise.
4. Insert the mounting-ring, with the still suspended springs ahead, into the 240-mm-cutout of the ceiling.
5. By taking off the springs of the suspension you will mount the outer ring.
6. Unhook the springs carefully, guide them downwards slowly and do not let them snap, in order to rule out the risk of damaging the ceiling and possible risks of injury.
7. Lead your cables through the cable-inlets of the fire-tube and pull the fire-tube with the closed side ahead into the mounting ring.
8. Connect your cable with the terminal-block of the loudspeaker and check the right polarity. Make sure, that no bared-cable-points are visible!
9. Rotate the inner-grill with speaker and transformer clockwise, until the Bayonet-locking-device has engaged completely.
10. Close the safety screw.
11. By use under EN 54-24 norm, it is necessary to use the fire-tube.

Reference-Axis:

Zero Degree Centered


Acoustical Measurement Environment:

Half-space / Bounding Surface Installation

Rated Impedance:

30 Watt / 333 Ohm
20 Watt / 500 Ohm
10 Watt: 1000 Ohm
6 Watt / 1660 Ohm
3 Watt / 3300 Ohm

Frequenz in Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
gemittelter Wert in dB	37,62	43,53	39,53	42,62	54,8	62,42	60,33	60,65	62,16	63,09	62,1	60,44	61,02	64,73	69,32	68,89	66,8	68,43	63,9	63,9	59,07



Stand 01.01.22

